

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрлігі  
"Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрлігі  
Санитариялық-эпидемиологиялық  
бақылау комитеті Павлодар  
облысының санитариялық-  
эпидемиологиялық бақылау  
департаменті Шарбақты аудандық  
санитариялық-эпидемиологиялық  
бақылау басқармасы"  
республикалық мемлекеттік  
мекемесі



Министерство здравоохранения  
Республики Казахстан  
Республиканское государственное  
учреждение "Щербактинское районное  
Управление санитарно-  
эпидемиологического контроля  
Департамента санитарно-  
эпидемиологического контроля  
Павлодарской области Комитета  
санитарно-эпидемиологического  
контроля Министерства  
здравоохранения Республики Казахстан"

Шарбақты ауданы, көшесі Гагарин, №  
49 үй

Щербактинский район, улица Гагарина, дом  
№ 49

Номер: KZ86VWF00141394

Дата выдачи: 22.02.2024 г.

**Коммунальное государственное учреждение  
«Сосновская средняя общеобразовательная  
школа» отдела образования Щербактинского  
района, управления образования Павлодарской  
области**

**141110, Республика Казахстан, Павлодарская  
область, Щербактинский район, Сосновский с.о.,  
с.Сосновка, улица Зои Космодемьянской, здание № 1**

### **Мотивированный отказ**

Республиканское государственное учреждение "Щербактинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", рассмотрев Ваше обращение от 07.02.2024 №KZ82RYS00545684, сообщает следующее:

По результатам проведения обследования установлено, что КГУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Щербактинского района управления образования Павлодарской области расположенного по адресу Павлодарская область, Щербактинский район, Сосновский с.о., с.Сосновка, ул. ул. Зои Космодемьянской 1, не соответствует санитарным требованиям, в соответствии пп.2 п.9 приложения 1 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Поверхность пола в помещениях школы не ровное, с щелями, изъянами - нарушение п. 17 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

В помещениях школы потолки и стены имеют не ровную поверхность, имеются желтые потеки из-за протекания кровли - нарушение п.60 Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Твердое покрытие (асфальт) с изъянами, повреждениями- нарушение п.9 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Наружная отделка здания школы ( фасад) имеет дефекты - нарушение п.56 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Не ко всем раковинам для мытья рук имеется подвод горячей воды - нарушение п.34 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76

Остекление окон выполнено из не цельного стеклопакета - нарушение п.45 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

На основании вышеизложенного, управление отказывает Вам в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта требованиям нормативно правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дополнительно сообщаем, что в случае несогласия, в соответствии пп.3) п.1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах » от 15 апреля 2013 года №88-V, главы 4 приложения 1 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Вы вправе обжаловать решение, действий (бездействия) услугодателей и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг.

**Руководитель управления**

**Койбагарова Гулайна Бекеновна**

